

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Numer zapytania                             | Z107/417/1                                                 |
| Tytuł zapytania                             | Rozbudowa instalacji elektrycznej w serwerowni - Fiberhost |
| Kupiec prowadzący:                          | Sobczyński, Damian                                         |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Sobczyński, Damian                                         |
| Data złożenia:                              | 2025-05-08 08:22:00                                        |
| Waluta:                                     | PLN                                                        |

#### TERMINY W ZAPYTANIU

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-05-08 08:30:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-05-16 08:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2025-05-14 10:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | nie |
|------------|-----|

|                 |
|-----------------|
| Treść zapytania |
|-----------------|

Dzień dobry,

Proszę o ofertę na rozbudowę instalacji elektrycznej w serwerowni Fiberhost - kwota ryczałtowa.

#### 1. Zakres prac:

- Ułożenie 4 szt. szynoprzewodów o łącznej długości 39 mb.
- Instalacja 2 szt. szynoprzewodów zasilanych z magistrali szynoprzewodowej (obwody odpływowe już są zamontowane – LX-AKS).
- Instalacja 2 szt. szynoprzewodów zasilanych z rozdzielnic UPS-owej (rozdzielnica jest wyposażona w wyłączniki).
- Zasilenie chillera na dachu. Model Vertiv,FS0 025
- Zasilenie szafy klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni
- Montaż przełącznika pomiędzy sekcjami, analogicznie do dotychczasowego rozwiązania
- Montaż 20 szt. skrzynek odpływowych 32A 400V z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi.
- Montaż tras kablowych.
- Dokumentacja powykonawcza oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.
- Wykonanie przejść p.poż.

Szczegółowy zakres potrzebny do wyceny do weryfikacji podczas wizji lokalnej

#### 2. Wymagania formalne:

- Instalacja dotyczy obiektu serwerowni i musi spełniać obowiązujące normy oraz przepisy dla tego typu infrastruktury krytycznej.
- Czas realizacji: maksymalnie 3 miesiące od dnia złożenia zamówienia.
- Wykonawca musi posiadać:
  - - Stosowne uprawnienia SEP do 1 kV oraz powyżej 1 kV.
  - - Udokumentowane doświadczenie – min. 1 referencje z realizacji podobnych instalacji w obiektach typu serwerownia lub data center.
- Minimum 10-letnie doświadczenie na rynku instalacji elektrycznych.
- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami (PN, IEC), z zachowaniem zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.

#### 3. Dokumentacja wymagana od wykonawcy:

- Kserokopie uprawnień SEP personelu wykonawczego.
- Wykaz referencyjny z opisem zakresu i miejsca realizacji podobnych inwestycji.
- Aktualny odpis z KRS lub CEIDG potwierdzający okres działalności.
- Harmonogram realizacji prac.
- Protokół pomiarów powykonawczych oraz dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (PDF, DWG).

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp.          | Dokumenty |
|--------------|-----------|
| Brak pozycji |           |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt                           | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1.  | Rozbudowa instalacji elektrycznej | -                  | 1     | komplet         | Inne               |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena      | 1    | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp.          | Kryterium |
|--------------|-----------|
| Brak pozycji |           |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp.          | Pytanie |
|--------------|---------|
| Brak pozycji |         |

## SKŁADANIE OFERT

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | tak |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |