

Numer zapytania	Z8/417/1
Tytuł zapytania	Przeglądy oraz serwis awaryjny zasilaczy UPS na terenie województwa Wielkopolskiego
Kupiec prowadzący:	Sobczyński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Sobczyński, Damian
Data złożenia:	2024-07-23 14:27:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-23 14:55:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-06 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-30 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do udziału w postępowaniu na przeglądy oraz serwis awaryjny zasilaczy UPS na terenie woj. wielkopolskiego.

Kontrakt na lata 2025-2026 (2 lata).

Zestawienie urządzeń znajduje się w załączniku.

Proszę o przesłanie ewentualnych pytań poprzez platformę zakupową do 30.07.

Zakres usługi przeglądu i konserwacji urządzeń UPS:

- sprawdzenie poprawności pracy urządzenia, odczyt bieżących parametrów
- czyszczenie UPS (bloki chłodzące, wentylatory, płytki elektroniczne)
- sprawdzanie stanu baterii (ogłędziny wizualne, pomiar rezystancji wewnętrznej i temp. otoczenia) wraz z weryfikacją wszystkich połączeń śrubowych
- sprawdzenie przyłączy kablowych
- sprawdzanie stanu połączeń wewnątrz urządzenia za szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy
- ocena stanu technicznego elementów elektroniki, kondensatorów, wentylatorów
- sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania
- test poprawnej pracy urządzenia i ocena warunków pracy
- pomiar parametrów wejściowych i wyjściowych urządzenia we wszystkich trybach pracy (normalny, bateryjny, bypass)

W przypadku awarii urządzenia wymagany czas przywrócenia stanu normalnego (naprawa lub podstawienie urządzenia zastępczego)

- do 24h od przekazania zgłoszenia

Wynagrodzenie:

1. **Koszt przeglądu - zł/urządzenie**
2. **Koszt utrzymania sprawności urządzeń (zapewnienie gotowości serwisu) - ryczałt miesięczny**
3. **Inne naprawy i modernizacje urządzeń - na podstawie osobnych ofert**

UWAGI:

Podczas prac przeglądowych wymagane jest zachowanie ciągłości pracy wszystkich odbiorników. Zlecający zapewnia podtrzymanie zasilania agregatem prądotwórczym.

Wykonawca musi posiadać odpowiednie certyfikaty, kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zleconych prac (w tym ważne uprawnienia elektryczne i badania lekarskie) oraz sprzęt diagnostyczny i oprogramowanie serwisowe wspierane przez producentów UPSów.

Rekomendowany okres przeprowadzenia przeglądów: sierpień – wrzesień

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zestawienie urządzeń.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Koszt przeglądu (zł / urządzenie)	-	1	szt.	Przeglądy techniczne
2.	Gotowość serwisowa	-	1	msc	Przeglądy techniczne
3.	Ryczałtowa reakcja serwisowa	-	1	szt.	Przeglądy techniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie