

Numer zapytania	Z29/418/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Zakup/wymiana agregatu chłodniczego (chillera) w obiekcie w Wysogotowie - Fiberhost S.A.
Kupiec prowadzący:	Blejwas, Karina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Blejwas, Karina
Data złożenia:	2026-05-27 12:13:55
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-27 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-15 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-10 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu na zakup/wymianę agregatu chłodniczego (chillera) w obiekcie w Wysogotowie dla Fiberhost S.A.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu chłodniczego w miejsce wyeksploatowanej jednostki, pracującej w układzie zasilania/chłodzenia od 10 lat. Z uwagi na krytyczność infrastruktury datacenter oraz konieczność bezinwazyjnego wpięcia w istniejący układ automatyki i hydrauliki, wymagane jest dostarczenie urządzenia o identycznych wymiarach, masie oraz układzie króćców przyłączeniowych.

Specyfikacja techniczna wymaganego urządzenia:

Wymagane urządzenie: Mitsubishi – RC, typ NRCS-FC-Z/B0612 lub rozwiązanie o identycznych parametrach i gabarytach.

Zakres prac wykonawczych:

Wykonawca odpowiada za kompleksową realizację zadania „pod klucz” na terenie obiektu w Wysogotowie, w tym:

- Dostawa nowego chillera na miejsce oraz przygotowanie frontu robót.
- Odłączenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej
- Zgłoszenie prac i koordynacja z obsługą lotniska Ławica
- Demontaż starego urządzenia oraz utylizacja.

- Transport i montaż nowej jednostki na dachu, mocowanie do istniejącej ramy oraz wykonanie przyłączy elektryczno-hydraulicznych.
- Uzupełnienie wody lodowej, odpowietrzenie układu oraz uzupełnienie izolacji i płaszcz z blachy.
- Uruchomienie i testy poprawności działania chillera.
- Testy działania redundancji z obsługą obiektu.

Wymagania organizacyjne i rygor czasowy (krytyczne)

- **Czas trwania prac:** całość prac demontażowych, montażowych i uruchomieniowych musi zostać przeprowadzona w oknie serwisowym trwającym maksymalnie 3 dni (preferowany system pracy weekendowej: piątek – przygotowanie, sobota – kluczowe prace dźwigowe i przełączenia, niedziela – odpowietrzanie i start).
- **Kary umowne:** przekroczenie 72-godzinnego okna serwisowego będzie skutkować karami finansowymi ze względu na ryzyko utraty redundancji chłodzenia i przegrzania serwerowni.
- **Wymóg doświadczenia:** wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zaawansowanych prac instalacyjno-dźwigowych w obiektach o rygorze continuous availability (datacenter).
Proszę dodatkowo o załączenie min. 2 referencji na wykonanie takich zadań.

Gwarancja i wsparcie

- Na dostarczone urządzenie zostanie udzielona 24 miesięczna gwarancja
- Oferta musi obejmować koszt wykonywania przeglądów okresowych zgodnie z wymaganiami producenta przez okres gwarancji

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszych rozmów z wybranymi oferentami.

Proszę o kierowanie pytań na maila - karina.blejwas@fiberhost.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Agregat chłodniczy (chiller)		1	szt.	Systemy chłodzenia i wentylacji

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Doświadczenie	0.1	Nie	Zwyżkowy	Nie
3.	Referencje	0.1	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie