

Numer zapytania	Z9/417/1
Tytuł zapytania	Przeglądy oraz serwis awaryjny agregatów prądotwórczych na terenie województwa Wielkopolskiego
Kupiec prowadzący:	Sobczyński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Sobczyński, Damian
Data złożenia:	2024-07-23 14:51:34
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-23 14:55:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-06 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-30 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu na przeglądy oraz serwis awaryjny agregatów prądotwórczych na terenie województwa Wielkopolskiego.

Pytania proszę kierować poprzez platformę zakupową do 30.07.

Kontrakt na lata 2025-2026 (2 lata)

Proszę o uzupełnienie pliku "Oferta_do_uzupełnienia" oraz załączenie go na platformie jako oferta.

Zakres wykonywanych prac podczas przeglądów:

- wymiana filtrów oleju, paliwa i powietrza (1x w roku)
- wymiana oleju silnikowego (1x w roku)
- wymiana cieczy chłodzącej (w razie potrzeby, gdy parametry cieczy będą odbiegały od normy)
- sprawdzenie amortyzatorów zespołu
- sprawdzenie akumulatora/ów (z potwierdzeniem pomiarów wydrukiem lub zdjęciem) i alternatora
- sprawdzenie połączeń silnik + prądnica
- sprawdzenie turbosprężarki
- sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego
- sprawdzenie rejestru zdarzeń i błędów w sterowniku i ich weryfikacja
- kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia
- kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno-pomiarowym
- kontrola i pomiary stanu izolacji przewodów i generatora
- sprawdzenie połączeń elektrycznych

- sprawdzenie - regulacja paska
- sprawdzenie działania układów sterowania
- kontrola układu podgrzewania silnika
- próbna praca zespołu na sucho oraz za zgodą Zlecającego pod obciążeniem

Wymagania dot. utrzymania:

- uruchomienie niesprawnego zespołu prądotwórczego lub zapewnienie zastępczej jednostki - **zaproponowanie czasu reakcji**

- usunięcie usterek nie wpływających na poprawną pracę zespołu prądotwórczego w czasie do 72h od przekazania zgłoszenia

Wynagrodzenie:

1. **Koszt przeglądu - zł/urządzenie**
2. **Koszt utrzymania sprawności urządzeń (zapewnienie gotowości serwisu)- ryczałt miesięczny + zaproponowanie czasu SLA**
3. **Inne naprawy i modernizacje urządzeń - na podstawie osobnych ofert**

Uwagi:

Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zleconych prac (w tym ważne uprawnienia elektryczne i badania lekarskie).

Koszty materiałów do prac wykazanych w zakresie przeglądów po stronie Wykonawcy.

Koszty dodatkowe, nie przewidziane w standardowej procedurze przeglądowej, wymagają wcześniejszego uzgodnienia ze Zlecającym.

Rekomendowany okres wykonania przeglądów: czerwiec - sierpień

Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zestawienie urządzeń.pdf
2.	Zestawienie urządzeń - Podsumowanie.pdf
3.	Oferta_do_uzupełnienia.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Oferta	-	1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie